
K35 141,00 / 138,54 2,46
PVC 200 L= 80,17 mb
K34 140,90 / 138,24 1,66
PVC 200 L= 80,17 mb
K27A 142,80 / 141,89 0,91
K30A 142,60 / 141,69 0,91
PVC 160 L= 11,56mb
Przejście pod drogą
Rura ochronna DN 200 L = 9,40 mb
K30 142,70 / 141,17 1,53
PVC 200 L= 15,91 mb
KT26A 142,50 / 141,59 0,91
PVC 160 L= 11,56mb
Przejście pod drogą
Rura ochronna DN 200 L = 9,80 mb
K28A 142,21 / 140,71 1,50
PVC 160 L= 26,85mb
KT26 142,50 / 140,99 1,51
PVC 200 L= 12,77 mb
K29 142,50 / 140,85 1,65
PVC 200 L= 12,25 mb
K28 142,30 / 140,47 1,83
PVC 200 L= 37,99mb
Przejście pod drogą
Rura ochronna DN 200 L = 8,99 mb
KT25C 141,50 / 140,59 0,91
PVC 160 L= 5,47mb
KT25B 141,80 / 140,54 1,26
PVC 160 L= 25,93mb od KT25 do KT 25B
Istniejąca kanalizacja deszczowa
Rura ochronna DN 250 L = 2,00mb
KT25A 142,10 / 140,36 1,74
Przejście pod drogą
Rura ochronna DN 200 L = 7,80 mb
KT25 142,30 / 140,28 2,02
PVC 160 L= 10,32mb
Przejście pod drogą
Rura ochronna DN 200 L = 8,70 mb
PVC 200 L= 38,59mb
K33 142,10 / 139,55 2,55
PVC 200 L= 21,05 mb
K32 142,25 / 139,66 2,59
PVC 200 L= 51,25 mb
K31 142,70 / 139,92 2,78
KT24A 142,75 / 141,33 1,42
PVC 160 L= 4,18mb
K31A 142,70 / 141,20 1,50
PVC 200 L= 26,16mb
Przejście pod drogą
Rura ochronna DN 250 L = 8,50 mb
KT24 142,50 / 140,08 2,42
PVC 200 L= 6,18 mb
K27 142,80 / 140,05 2,75
PVC 200 L= 33,87 mb
K26 143,20 / 140,70 2,50
PVC 200 L= 20,20 mb
KT22C 144,50 / 143,59 0,91
KT23B 143,70 / 142,79 0,91
PVC 160 L= 13,55 mb od KT23 do KT23B
PVC 160 L= 19,22mb
KT23A 144,00 / 142,29 1,71
Istniejąca kanalizacja
Rura ochronna DN 200 L = 2,00 mb
Istniejący wodociąg
Rura ochronna DN 200 L = 2,00 mb
KT23 144,00 / 141,60 2,40
Przejście pod drogą
Rura ochronna DN 200 L = 7,80 mb
KT22B 145,30 / 143,39 1,91
PVC 160 L= 7,77mb
KT22A 145,70 / 142,91 2,38
PVC 200 L= 29,92 mb
PVC 160 L= 29,72mb
K25 145,50 / 142,94 2,56
PVC 200 L= 16,15 mb
KT22 146,00 / 143,02 2,98
Przejście pod drogą
Rura ochronna DN 200 L = 9,70 mb
PVC 200 L= 33,96 mb
K24B 147,40 / 146,49 0,91
K24A 147,90 / 146,31 1,09
PVC 160 L= 26,19mb od K24 do K24B
PVC 200 L= 10,50 mb
PVC 160 L= 12,16mb
K24 147,80 / 145,80 2,00
Przejście pod drogą
Rura ochronna DN 200 L = 8,70 mb
KT21A 148,50 / 147,00 1,50
KT21 148,50 / 146,23 2,27
Przejście pod drogą
Rura ochronna DN 200 L = 9,80 mb
PVC 200 L=14,97mb
PVC 160 L= 11,46mb
KT20A 148,50 / 147,59 0,91
Przejście pod drogą
Rura ochronna DN 200 L = 9,50 mb
KT20 148,96 / 146,89 2,07
PVC 200 L= 21,69 mb
Istniejący przewód prądowy
Rura ochronna AROT L = 2,00 mb
263
276
277
939
938
937
936
935
934
933
932
931
930
929
928/1
928/2
968
967
966/1
965
964
963
962/3
962/4
962/5
962/6
961/1
961/2
960
959
941
927
926
925
914
1447/1
LEGENDA:
Trasa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Istniejący wodociąg
Istniejąca kanalizacja deszczowa
Istniejąca kanalizacja sanitarna
Istniejący przewód telekomunikacyjny
Istniejący przewód prądowy
Rura ochronna
Studnia kanalizacyjna DN 1000mm
Studnia kanalizacyjna DN 600 mm
Studnia kanalizacyjna DN 425 mm
P Przepompownia ścieków
KT Trójnik kanalizacyjny
K1 151,00 / 149,49 1,51 Nazwa węzła, rzędna terenu, rzędna dna i zagłębienie
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
Powiatu Żuromińskiego
09-300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 4
GIGN.6630.1.1.2013
Na podstawie art 28 ust. 1ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, pozycja. 1086 i Nr 120, pozycja. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
projekt zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
(wyszczególnienie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu)
Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od wydania opinii w sprawie uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, pozycja. 455)
7/13
(sygn. opinii)
Z up. Starosty
Przewodniczący ZUDP
Krystyna Racka
Żuromin, dn. 14.01.2013r.
Podkład mapowy jest wydrukiem elektronicznym mapy do celów projektowych zewidencjonowana pod nr 1978-41/12 dnia 27.11.2012
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE
"R.A.W." Robert Wojnowicz, 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31
Tytuł opracowania
Projekt zamienny do części Projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - gmina Lubowidz na działkach o nr ewidencyjnych geodezji z załączników nr 1
Rodzaj opracowania
Projekt zagospodarowania terenu
Projektant
mgr inż. Agnieszka Rutkowska
upr. bud. nr LOD/0605/POOS/06
Sprawdzający
mgr inż. Jacek Wiśniewski
upr. bud. nr 323/80/WL, 167/86/WL
Opracował: mgr inż. Kusiak Beata
Nr rys. 5 | Data: 01/2013 | Skala: 1:500 | Strona 41