ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
Powiatu Żuromińskiego
09-300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 4

GIGN.6630.7.1.2013

Na podstawie art.28 ust. 1ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, pozycja. 1086 i Nr 120, pozycja. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

projekt zamiany w/w kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
(wyszczególnienie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od wydania opinii w sprawie uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, pozycja. 455)

7/13
(sygn. opinii)

Z up. Starosty
Przewodniczący ZUDP
Krystyna Racka

Żuromin, dn. 14.01.2013r.

LEGENDA:

- Trasa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
- Istniejący wodociąg
- Istniejąca kanalizacja deszczowa
- Istniejąca kanalizacja sanitarna
- Istniejący przewód telekomunikacyjny
- Istniejący przewód prądowy
- Rura ochronna
- Studnia kanalizacyjna DN 1000mm
- Studnia kanalizacyjna DN 600 mm
- Studnia kanalizacyjna DN 425 mm
- P Przepompownia ścieków
- KT Trójnik kanalizacyjny
- K1 151,00 / 149,49 1,51 Nazwa węzła, rzędna terenu, rzędna dna i zagłębienie

K86 143,18 / 142,16 1,02
PVC 160 L= 2,92 mb

K86A 143,50 / 142,59 0,91
PVC 200 L= 25,18 mb

K87 143,80 / 142,02 1,78
PVC 200 L= 23,36mb
Istniejący przewód prądowy
Rura ochronna AROT L = 2,00 mb

PVC 160 L= 6,86 mb

KT59A 144,40 / 143,34 1,06
PVC 200 L= 49,25 mb

K88A 143,43 / 141,56 1,87
Przewiert sterowany
Rura ochronna DN 250 L= 48,25mb

KT59 144,60 / 141,90 2,70
Istniejący wodociąg
Rura ochronna DN 250 L = 2,00 mb
Istniejący przewód prądowy
Rura ochronna AROT L = 2,00 mb
PVC 200 L= 13,15mb

KT60A 144,30 / 143,24 1,06
PVC 160 L= 10,44 mb

K88 144,80 / 141,91 2,89
PVC 200 L= 11,34mb

KT60 144,90 / 142,14 2,76
Istniejący przewód prądowy
Rura ochronna AROT L = 2,00 mb
PVC 200 L= 13,76 mb

K90 145,30 / 142,74 2,56

K89 145,30 / 142,56 2,74
PVC 200 L= 5,90 mb

PVC 200 L= 19,81 mb

KT61A 144,80 / 143,74 1,06
PVC 160 L= 5,95 mb

KT61 145,40 / 143,34 2,06
PVC 200 L= 17,48 mb

KT62A 145,30 / 144,24 1,06
PVC 160 L= 4,79 mb

KT62 145,50 / 143,87 1,63
Istniejący przewód prądowy
Rura ochronna AROT L = 2,00 mb
PVC 200 L= 14,93 mb

K91A 145,60 / 144,54 1,06
PVC 160 L= 5,90 mb

K91 145,90 / 144,31 1,59

Podkład mapowy jest wydrukiem elektronicznym mapy do celów projektowych zewidencjonowana pod nr 1978-41/12 dnia 27.11.2012

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE
"R.A.W." Robert Wojnowicz, 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31

Tytuł opracowania
Projekt zamienny do części Projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - gmina Lubowidz na działkach o nr ewidencyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1
Rodzaj opracowania
Projekt zagospodarowania terenu

Projektował:
mgr inż. Agnieszka Rutkowska
upr. bud. nr LOD/0605/POOS/06

Sprawdzający:
mgr inż. Jacek Wiśniewski
upr. bud. nr 323/80/WL, 167/86/WL

Opracował: mgr inż. Kusiak Beata

Nr rys.	Data:	Skala:	Strona
6	01/2013	1:500	42