RW/2
Centrala wentylacyjna na poddaszu

RW/4

RW/1
Centrala wentylacyjna na poddaszu

RW/3

Szczegół - H=2,0m



1. Iglica odgromowa
2. Podstawa betonowa
3. Zacisk do iglicy
4. Zwód poziomy - drut Fe/Zn Ø 8mm

LEGENDA	
SYMBOLE	OPIS
	Zwód poziomy stalowy ocynkowany Ø 8 mm
	Złącze kontrolne
	Zaciski proste i/lub krzyżowe
	Rura osłonowa
	Maszt odgromowy wolnostojący jednolity wykonanie wg detalu
	Wyłącznik serwisowy

UWAGI:
1. Część nadziemną instalacji pokazaną na niniejszym rysunku wykonać jako nieizolowaną niską drutem stalowym FeZn o średnicy 8mm.
2. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu łączyć z najbliższymi zwodami
3. Centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze oraz wentylatory dachowe chronić dodatkowymi zwodami pionowymi stosując odstępy izolacyjne zgodnie z normą PN_EN_62305.
4. Uziom pod przejściami i tarasami wykonać w rurze ochronnej.
5. Uziom fundamentowy wykonać z płaskownika pomiedziowanego FeCu 30x4mm .
6. W celu ochrony przed korozją miejsca spawu oraz miejsca wyjcia ze ściany, podłogi lub fundamentu zabezpieczyć przez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej na odcinku 50mm na zewnątrz i 50mm wewnatrz ściany (fundamentu).

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANDRZEJ TROMSKI UL. 17 STYCZNIA 13, 06-400 CIECHANÓW +48 600- 378- 690		
NAZWA INWESTYCJI	ŻŁOBEK		
ADRES INWESTYCJI	LUBOWIDZ, DZIAŁKA NR 494/2, ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁEK NR 483/3, 484/1		
INWESTOR	GMINA LUBOWIDZ UL. ZIELONA 10, 09-304 LUBOWIDZ		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TEMAT ARKUSZA	INSTALACJA ODGROMOWA		SKALA: 1 : 100
PROJEKTANT	*mgr inż. Jerzy Zieliński* *158/Wa/74*		DATA: 2016
SPRAWDZAJĄCY	*Waldemar Kujawa* *CIE-1/82*		NR. RYS: E-5