




LEGENDA	
SYMBOLE	OPIS
---	Przewód uziemiający FeCu 30x4 mm
⚡	Złącze kontrolne
•	Zaciski proste i/lub krzyżowe
□	Rura osłonowa
⊙	Maszt odgromowy wolnostojący jednolity wykonanie wg detalu
⚡	Włącznik serwisowy
PU	Przewód uziemiający FeCu 30x4 mm

UWAGI:

1. Uziom fundamentowy wykonać z płaskownika pomiedziowanego FeCu 30x4mm .

2. W celu ochrony przed korozją miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub fundamentu zabezpieczyć przez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej na odcinku 50mm na zewnątrz i 50mm wewnątrz ściany (fundamentu).

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANDRZEJ TROMSKI UL. 17 STYCZNIA 13, 06-400 CIECHANÓW +48 600- 378- 690		
	NAZWA INWESTYCJI	ŻŁOBEK		
	ADRES INWESTYCJI	LUBOWIDZ, DZIAŁKA NR 494/2, ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁEK NR 483/3, 484/1		
	INWESTOR	GMINA LUBOWIDZ UL. ZIELONA 10, 09-304 LUBOWIDZ		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
TEMAT ARKUSZA	Uziom fundamentowy			SKALA: 1 : 100
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Zieliński 158/Wa/14			DATA: 2016
SPRAWDZAJĄCY	Waldemar Kujawa CIE-1/82			NR. RYS: E-6