

Gmina Lubowidz
ul. Zielona 10
09-304 Lubowidz

Lubowidz, dn. 16.10.2017 r.

ZP.271.1.9.2017

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Leszczynowej w miejscowości Lubowidz”

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku ze złożonymi zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Według poz. 5.7 przedmiaru robót zał nr 12.10.2017 do SIWZ należy ułożyć kanał z rur PP 315 SN8 łączonych na wcisk i uszczelkę. Według dokumentacji projektowej należy ułożyć kanał z rur PVC 315 SN8. Jaki rodzaj rur należy wycenić w ofercie ?

Odpowiedź:

Rury PVC SN8

Pytanie 2:

Według poz. 5.9 przedmiaru robót zał nr 12.10.2017 do SIWZ należy wykonać studnie rewizyjne z rur PP DN 600 mm w gotowym wykopie z włazem lekkim C 250. Według dokumentacji projektowej należy zabudować na studni PP DN 600 właz żeliwny klasy D400. Jakiej klasy mają być włazy?

Odpowiedź:

Włazy klasy D400

WÓJT
mgr Krzysztof Ziółkowski

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część siwz.

Otrzymują:

1. Adresat/Wykonawcy/
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
3. Strona internetowa Zamawiającego: bip.uglubowidz.pl
4. aa.